






Ersteller:	BERZINS	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	12.05.19 12:38/12.05.19 21:48	Datei:	rolladen.lsc	Seite:	1 / 6



Ersteller:	BERZINS	Projekt:		Kunde:	
Geprüft:		Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	12.05.19 12:38/12.05.19 21:48	Datei:	rolladen.lsc	Seite:	2 / 6

Blocknummer(Typ)	Parameter
B001(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=1+ Off=2 Start=0
B002(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=2+ Off=3 Start=0
B003(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=4+ Off=5 Start=0
B004(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=6+ Off=7 Start=0
B005(Meldetext) :	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p>Line2.12 IOStatus: Q2;Off="OFF";On="ON" Line3.12 IOStatus: Q1;Off="OFF";On="ON" Line6.2 Line6.19</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Prio = 1 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: Z - Line3: Z - Line4: Z - Line5: Z - Line6: Z Meldeziel - LOGO! TD</p> </div> </div>
B006(Meldetext) :	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p>Line2.12 IOStatus: Q4;Off="OFF";On="ON" Line3.12 IOStatus: Q3;Off="OFF";On="ON" Line6.2 Line6.19</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Prio = 2 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: Z - Line3: Z - Line4: Z - Line5: Z - Line6: Z Meldeziel - LOGO! TD</p> </div> </div>
B007(Meldetext) :	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p>Line2.2 B015-D0 Line3.2 B015-On0 Line5.2 B018-D0 Line6.1 Line6.2 B018-On0 Line6.20</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> <p>Prio = 3 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: Z - Line3: Z - Line4: Z - Line5: Z - Line6: Z Meldeziel - LOGO! TD</p> </div> </div>
B009(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=0+ Off=1 Start=0
B012(Ausschaltverzögerung) :	Rem = off 10:00s+
B015(Wochenschaltuhr) : Fenster auf	+ ----- -:-:- -:-:- ----- -:-:- -:-:- ----- -:-:- -:-:- ----- Pulse=Y
B016(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=5+ Off=6 Start=0

Blocknummer(Typ)	Parameter
B017(Meldetext) :  Line2.2 B015-D1 Line3.5 B015-On1 Line5.2 B018-D1 Line6.1 Line6.2 B018-On1	Prio = 4 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - LOGO! TD

B018(Wochenschaltuhr) : Fenster zu	+ ----- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- Pulse=Y
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

B023(Ausschaltverzögerung) :	Rem = off 10:00s+
------------------------------	----------------------

B024(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
-------------------------	-----------------


B025(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54m+
------------------------------	--------------------

B026(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
-------------------------	-----------------

B027(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54m+
------------------------------	--------------------

B028(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
-------------------------	-----------------

B029(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54m+
------------------------------	--------------------

B030(Meldetext) :  Line2.6 B030-Time Line3.9 B030-Date Line6.19	Prio = 0 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - LOGO! TD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


B032(Ausschaltverzögerung) :	Rem = off 01:00m+
------------------------------	----------------------

B033(Wischrelais, flankengetriggert) :	Rem = off 00:05s+ 01:00m 1
----------------------------------------	-------------------------------------

B035(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
-------------------------	-----------------

B036(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54m+
------------------------------	--------------------

B041(Vor-/Rückwärtszähler) :	Rem = off On=3+ Off=4 Start=0
------------------------------	----------------------------------------

Blocknummer(Typ)	Parameter
B042(Meldetext) :  Line6.2 Line6.19	Prio = 5 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled Tickereinstellung - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Meldeziel - LOGO! TD
B048(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
B049(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54s+
B050(Stromstoßrelais) :	RS Rem = off
B051(Einschaltverzögerung) :	Rem = off B54m+
B054(Analog-MUX) :	V1 =1+ V2=0 V3=0 V4=0 Point =0
F2(LOGO! TD-Funktionstaste) : Fenster auf	
F3(LOGO! TD-Funktionstaste) : Fenster zu	
I1(Eingang) : Fen.1 zu	
I2(Eingang) : Fen.1 auf	
I3(Eingang) : Fen.2 zu	
I4(Eingang) : Fen.2 auf	
I7(Eingang) : Zentr. zu	
I8(Eingang) : Zentr. auf	
Q1(Ausgang) : Fenster 1 auf	
Q2(Ausgang) : Fenster 1 zu	
Q3(Ausgang) : Fenster 2 auf	
Q4(Ausgang) : Fenster 2 zu	

Anschluss	Beschriftung
F1	
F2	
F3	
F4	
I1	
I2	
I3	
I4	
I7	
I8	
AM1	
M1	
M10	
M11	
M12	
M2	
M26	LOGO! TD weiße Hintergrundbeleuchtung
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M9	
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
X1	